

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann – Detaljregulering 2016/944 Topnesvågen hyttefelt.

Legger ved vår veiledning for tilrettelegging for brannmannskap og brannvann. Ser at i skriv fra Firesafe datert 23.08.2019 er det beskrevet litt om brannvann og fremkommelighet. I vedlegget vil dere finne minstekravene for våre biler.

Det skrives at det skal etableres et vannbasseng og brannreserve som skal nyttes til slokkevann. Brannvesenet ber om at dette må beskrives mer i en teknisk plan før byggetillatelse gis. I vedlegget står det om hvor stort en åpen vannkilde skal være.

Vil også kommentere at tankbil vil kun være støttefunksjon her, da tankbilen er stasjonert i Akdsal. Dette området kommer inn under Nedstrand brannstasjon.

Vennlig hilsen

Tove Akdsal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 90 78 68 73 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Vedlegg: HBR - TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEINNSATSER

